

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3. Липецк. 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11 priemnav@vdon.gosnadzor.ru. <http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Липецк
(место составления акта)

«04» октября 20 17
(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/243-5156

По адресу: 398902, г. Липецк, ул. Ударников, д.11

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 27 » сентября 2017 № Л5/243-5156 заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора В.А. Долматова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка (МБУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецк)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09-00 час. 02.10.2017 по 16-00 час. 04.10.2017. Продолжительность 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/12 часов

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: *(заполняется при
проведении выездной проверки):*

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом
детского творчества «Лира» г. Липецка . /Г /

Пономаренко Елена Васильевна

'//<- 'UL-/i 02.10.2017 9-00

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Клевцов Валерий Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: *нет.*

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка Чибисова Ольга Александровна

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Нет исполнительных рабочих схем первичных и вторичных электрических соединений.	п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г. Зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г.) (далее ПТЭЭП)	Директор МОУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецка Пономаренко Е.В.
2	Нет журналов: учета работ по нарядам и распоряжениям, регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, оперативного, нет перечня работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	п.п.1.8.2, 3.5.10 ПТЭЭП	Директор МОУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецка Пономаренко Е.В.
3	Нет паспорта заземляющего устройства, графика визуального осмотра видимой части заземляющего устройства, графика планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановки.	пл. 1.6.3, 2.7.9, 2.7.15 ПТЭЭП.	Директор МОУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецка Пономаренко Е.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): ^Jj£ j^L^

(подпись проверяющего)

л

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № Л5/243-5156 от 04.10.2017

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



(подпись)

В.Н. Клевцов

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Заместитель директора по АХЧ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка



(подпись)

О.А. Чибисова

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а) юридическое лицо и его законный представитель:

Пономаренко Елена Васильевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 04 " 10 20 17



(подпись)
М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)